

## **Tecnofire** Strada del Cascinotto 139/54 10156 TORINO (TO) ITALY



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi del regolamento UE nr.305/2011 – allegato III) Nr. 003\_TFA2-596

| 1 | Codice di identificazione unico del prodotto-tipo   |  |                                     |                   | TFA2-596  |                        |
|---|---|--|-------------------------------------|-------------------|---|------------------------|
| 2 | Numero di tipo, lotto, serie (art. 11 - § 4)  |  |                                     |                   | Rilevabile da etichetta (serial number)                       |                        |
| 3 | Uso o usi previsti dal prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante.   |  |                                     |                   | Centrale di contro  | ollo e di segnalazione |
| 4 |   |  |                                     |                   | Tecnoalarm s.r.l Via Ciriè 38<br>10099 SAN MAURO (TO) - ITALY |                        |
| 3 | Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:  |  |                                     |                   | N.A.  |                        |
| 6 | Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:   |  |                                     |                   | Sistema 1   |                        |
| 7 | Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:  IMQ ha effettuato la determinazione del prodotto tipo, l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione secondo il sistema 1 ed ha rilasciato il certificato di costanza della prestazione. |  |                                     |                   |   | 0051                   |
| 8 | Valutazione tecnica europea   | azione tecnica europea Non applicabile |                                     |                   |   |                        |
| 9 | PRESTAZIONE DICHIARATA  |  |                                     |                   |   |                        |
|   | Caratteristiche Essenziali  | Prestazione<br>Dichiarata              | Sı<br>EN54-2:1997 +A1:2006          | -                 | ecnica armonizza<br>4:1997+A2:2006                            | ta                     |
|   | Prestazioni in caso di incendio   | Pass                                   | Art. 4-5-7                          | *                 |   |                        |
|   | Ritardo nella risposta (tempo di risposta all'incendio)   | Pass                                   | Art. 7.1-7.7-7.11-7.12              |                   |   |                        |
|   | Affidabilità di funzionamento   | Pass                                   | Art. 4-5-6-7-8-9-10-11-12-<br>13-14 | Art. 4-5-6-7-8    |   |                        |
|   | Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza termica   | Pass                                   | Art. 15.4                           | Art. 9.5          |   |                        |
|   | Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza alle vibrazioni   | Pass                                   | Art. 15.6-15.7-15.15                | Art. 9.7-9.8-9.15 |   |                        |
|   | Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: stabilità elettrica  | Pass                                   | Art. 15.8 to 15.13                  | Art. da 9         | ).9 a 9.13  |                        |
|   | Durabilità dell'affidabilità di funzionamento:  | Pass                                   | Art. 15.5-15.14                     | Art. 9.6-         | 9.14  |                        |
|   | resistenza all'umidità  |  |                                     |                   |   |                        |

Firmato a nome e per conto di:

Sig. Giovanni NEGRO - Direzione

San Mauro Torinese, lì 5 Maggio 2014

Firma: