

Tecnofire Strada del Cascinotto 139/54 10156 TORINO (TO) ITALY



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi del regolamento UE nr.305/2011 – allegato III) Nr. 016_TFCOM

1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo				ТЕСОМ	
2	Numero di tipo, lotto, serie (art. 11 - § 4)				Rilevabile da etichetta (serial number)	
3	Uso o usi previsti dal prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante.				Apparecchiatura di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento per i sistemi di allarme incendio in edifici	
4	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:				Tecnoalarm s.r.l Via Ciriè 38 10099 SAN MAURO (TO) - ITALY	
(5)	Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:				N.A.	
6	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:				Sistema 1	
7	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: IMQ ha effettuato la determinazione del prodotto tipo, l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione secondo il sistema 1 ed ha rilasciato il certificato di costanza della prestazione.					
8	Valutazione tecnica europea			Non applicabile		
9	PRESTAZIONE DICHIARATA					
	Caratteristiche Essenziali	Prestazione Specifica to Dichiarata EN54-21:2006			tecnica armonizzata	a
	Prestazione di trasmissione	Pass	Art. 4, 5			
	Affidabilità di funzionamento	Pass	Art. 4, 5, 7, 8, 9			
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento. Resistenza alla temperatura	Pass	Art. 10.4			
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento. Resistenza alle vibrazioni	Pass	Art. 10.6, 10.7, 10.11			
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento. Stabilità elettrica	Pass	Art. 10.8, 10.9			
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento. Resistenza all'umidità	Pass	Art. 10.5, 10.10			
	Conformità a ridondanza/duplicazione, tempi di trasmissione e classificazione, classificazione della disponibilità, sicurezza della sostituzione e delle informazioni.	Pass	Appendice A (EN50136-1-1)			
				THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Sig. Giovanni NEGRO - Direzione

San Mauro Torinese, lì 10 Dicembre 2015

Firma H.o.D