

Tecnofire Strada del Cascinotto 139/54 10156 TORINO (TO) ITALY



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi del regolamento UE nr.305/2011 – allegato III) Nr. 014_TFMC1

1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo				TFMC1		
2	Numero di tipo, lotto, serie (art. 11 - § 4)				Rilevabile da etichetta (serial number)		
3	Uso o usi previsti dal prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante.				Dispositivo ingresso-uscita per rivelatori di tipo convenzionale		
4	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:				Tecnoalarm s.r.l Via Ciriè 38 10099 SAN MAURO (TO) - ITALY		
(5)	Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:				N.A.		
6	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:				Sistema 1		
7	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: EVPU ha effettuato la determinazione del prodotto tipo, l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione secondo il sistema 1 ed ha rilasciato il certificato di costanza della prestazione.						
8	Valutazione tecnica europea	utazione tecnica europea			Non applicabile		
9	PRESTAZIONE DICHIARATA						
	Caratteristiche Essenziali	Prestazione Dichiarata	S EN54-18:2005/AC:2007	•	a tecnica armonizzata EN54-17:2005		
	Ritardo alla risposta (tempo di risposta)	Pass	Art. 5.2				
	Prestazioni in stato di incendio	Pass	Art. 5.1.4	Art. 5.	2		
	Affidabilità operativa	Pass	Art. 5.1.4	Art. 4			
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza termica	Pass	Art. 5.3-5.4	Art. 5.	4-5.5		
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza alle vibrazioni	Pass	Art. da 5.8 a 5.11	Art. da	a 5.9 a 5.12		
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza all'umidità	Pass	Art. 5.5-5.6	Art. 5.	6-5.7		
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza alla corrosione	Pass	Art. 5.7	Art. 5.	8		
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento:	Pass	Art. 5.2-5.12	Art. 5.			

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Sig. Giovanni NEGRO - Direzione

San Mauro Torinese, lì 03 Giugno 2015

Firma