

Tecnofire Strada del Cascinotto 139/54 10156 TORINO (TO) ITALY



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi del regolamento UE nr.305/2011 - allegato III) Nr. 026_TFCP-IP55

1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo				TFCP-IP55	
2	Numero di tipo, lotto, serie (art. 11 - § 4)				Rilevabile da etichetta (serial number)	
3	Uso o usi previsti dal prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante.				Punti di allarme manuali (pulsanti)	
4	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:				Tecnoalarm s.r.l Via Ciriè 38 10099 SAN MAURO (TO) - ITALY	
(5)	Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:				N.A.	
6	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:				Sistema 1	
7	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: EVPU ha effettuato la determinazione del prodotto tipo, l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione secondo il sistema 1 ed ha rilasciato il certificato di costanza della prestazione.				EVPU – NB nr	. 1293
8	Valutazione tecnica europea				Non applicabile	
9	PRESTAZIONE DICHIARATA					
	Caratteristiche Essenziali			ca tecnica armonizzata		
		Dichiarata	EN54-11:2001+A1:2005		EN54-17:2005	
	Condizioni di attivazione nominali/Sensibilità e prestazioni in condizioni di incendio	Pass	Art. 4.3.2-4.4-4.7.1-4.7.4- 5.2-5.3	Art. 5.2		
	Affidabilità di funzionamento	Pass	Art. 4.2-4.3.1-4.5-4.6-4.7.2- 4.7.3-4.7.5-4.8-5.4-5.5	Art. 4		3
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza alla temperatura	Pass	Art. 5.7-5.9	Art. 5.4-5.5		
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza alle vibrazioni	Pass	Art. da 5.14 a 5.17	Art. d	Art. da 5.9 a 5.12	
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza all'umidità	Pass	Art. 5.10-5.12	Art. 5	vrt. 5.6-5.7	
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza alla corrosione	Pass	Art. 5.11-5.13	Art. 5	. 5.8	
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: stabilità elettrica	Pass	Art. 5.6-5.18	Art. 5	5.3-5.13	
	stabilità elettrica La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 Si rilascia la presente dichiarazione di prestazio	è conforme	alla prestazione dichiarata	di cui	al punto 9.	unto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Sig. Giovanni NEGRO - Direzione

San Mauro Torinese, 30 Giugno 2021

Ver Opel .