

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi del regolamento UE nr.305/2011 – allegato III)

Nr. 021_TFPANM

①	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	TFPANM - Dispositivo visuale e sonoro di allarme incendio - tipo A (VAD)		
②	Numero di tipo, lotto, serie (art. 11 - § 4)	Rilevabile da etichetta (serial number)		
③	Uso o usi previsti dal prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante.	Dispositivo visuale e sonoro di allarme da interno (di tipo A) per sistemi riv. incendio.		
④	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:	Tecnoalarm s.r.l. - Via Ciriè 38 10099 SAN MAURO (TO) - ITALY		
⑤	Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:	N.A.		
⑥	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:	Sistema 1		
⑦	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: IMQ ha effettuato la determinazione del prodotto tipo, l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione secondo il sistema 1 ed ha rilasciato il certificato di costanza della prestazione: 0051 - CPR - 0532	IMQ – NB nr. 0051 IMQ S.p.A. Via Quintiliano, 43 – 20138 MILANO I - ITALY		
⑧	Valutazione tecnica europea	Non applicabile		
⑨	PRESTAZIONE DICHIARATA			
	Caratteristiche Essenziali	Prestazione Dichiarata	Specifica tecnica armonizzata	
			EN54-3:2001 + A2:2006	EN54-23:2010
			EN54-17:2005	
	Prestazione in condizione di incendio	Pass	Art. 4.2-4.3-5.2-5.3	Art. 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7.
	Affidabilità operativa	Pass	Art. 4.4-4.5-4.6-5.4	Art. 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.8.
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza termica	Pass	Art. 5.5-5.6-5.7-5.8-5.9	Art. 4.4.1.1; 4.4.1.2; 4.4.1.3.
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza all'umidità	Pass	Art. 5.8-5.9-5.10	Art. 4.4.2.1; 4.4.2.2; 4.4.2.3.
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza alla corrosione	Pass	Art. 5.11	Art. 4.4.4.
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza a urti e vibrazioni	Pass	Art. da 5.12 a 5.15	Art. 4.4.3.1; 4.4.3.2; 4.4.3.3; 4.4.3.4.
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: stabilità elettrica	Pass	Art. 5.16	Art. 4.4.5.
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza all'ingresso	Pass	Art. 5.17	Art. 4.2.4.
La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.				

Firmato a nome e per conto del costruttore da:

Sig. Giovanni NEGRO - Direzione

San Mauro Torinese, lì 11 Luglio 2017

Firma 
Tecnalarm s.r.l.