

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi del regolamento UE nr.305/2011 – allegato III)

Nr. 001_TFPS-5

①	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	TFPS-5		
②	Numero di tipo, lotto, serie (art. 11 - § 4)	Rilevabile da etichetta (serial number)		
③	Uso o usi previsti dal prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante.	Gruppo di alimentazione supplementare con isolatore di cortocircuito integrato. Sistemi per il controllo di fumo e calore.		
④	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:	Tecnoalarm s.r.l. - Via Ciriè 38 10099 SAN MAURO (TO) - ITALY		
⑤	Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:	N.A.		
⑥	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:	Sistema 1		
⑦	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: IMQ ha effettuato la determinazione del prodotto tipo, l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione secondo il sistema 1 ed ha rilasciato il certificato di costanza della prestazione .	IMQ – NB nr. 0051		
⑧	Valutazione tecnica europea	Non applicabile		
⑨	PRESTAZIONE DICHIARATA			
	Caratteristiche Essenziali	Prestazione Dichiarata	Specifica tecnica armonizzata	
			EN54-4:1997+A2:2006	EN 54-17:2005 EN12101-10:2005
	Prestazione dell'alimentatore	Pass	Art. 4-5-6	
	Prestazione in condizioni di incendio	Pass		Art. 5.2 Art. 4.1 – 5.2.1
	Affidabilità operativa	Pass	Art. 4-5-6-7-8	Art. 4 Art. 6 - 7
	Durabilità dell'affidabilità funzionale: resistenza termica	Pass	Art. 9.5	Art. 5.4-5.5
	Durabilità dell'affidabilità funzionale: resistenza alle vibrazioni	Pass	Art. 9.7-9.8-9.15	Art. da 5.9 a 5.12
	Durabilità dell'affidabilità funzionale: resistenza alla corrosione	n.a.		
	Durabilità dell'affidabilità funzionale: stabilità elettrica	Pass	Art. da 9.9 a 9.13	Art. 5.3-5.13
	Durabilità dell'affidabilità funzionale: resistenza all'umidità	Pass	Art. 9.6-9.14	Art. 5.6-5.7
	Tempo di risposta	Pass		Art. 4.1 - 5.2.1 - 6.2.2 6.3.1
	La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.			

Firmato a nome e per conto di:

Sig. Giovanni NEGRO - Direzione

San Mauro Torinese, lì 08/03/2017

Firma 