

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi del regolamento UE nr.305/2011 - allegato III)
Nr. 049_TSM1

①	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	TSM1 (modulo di spegnimento)			
②	Numero di tipo, lotto, serie (art. 11 - § 4)	Rilevabile da etichetta (serial number)			
③	Uso o usi previsti dal prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante.	Componente di impianto di estinzione a gas con isolatore			
④	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:	Tecnalarm s.r.l. - Via Ciriè 38 10099 SAN MAURO (TO) - ITALY			
⑤	Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:	N.A.			
⑥	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:	Sistema 1			
⑦	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: IMQ ha effettuato la determinazione del prodotto tipo, l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione secondo il sistema 1 ed ha rilasciato il certificato di costanza della prestazione.	IMQ - NB nr. 0051			
⑧	Valutazione tecnica europea	Non applicabile			
⑨	PRESTAZIONE DICHIARATA				
	Caratteristiche Essenziali	Prestazione Dichiarata	Specifica tecnica armonizzata		
			EN 12094-1:2003	EN 54-17:2005	EN 54-18:2005/AC:2007
	Ritardo alla risposta (tempo di risposta all'incendio).	Pass	Art. 4.8		Art. 5.2
	Prestazione in stato di incendio. (Caratterist. prestazionali in caso di incendio).	Pass	Art. 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6	Art. 5.2	Art. 5.1.4
	Affidabilità operativa (o di funzionamento).	Pass	Art. 4-5-6* (*) dove pertinente	Art. 4	Art. 5.1.4
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza termica.	Pass		Art. 5.4-5.5	Art. 5.3-5.4
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza alle vibrazioni.	Pass		Art. da 5.9 a 5.12	Art. 5.8 to 5.11
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza all'umidità.	Pass		Art. 5.6-5.7	Art. 5.5-5.6
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza alla corrosione.	Pass		Art. 5.8	Art. 5.7
	Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: stabilità elettrica.	Pass		Art. 5.3-5.13	Art. 5.2-5.12
	Durabilità.	Pass	Art. 9		

Firmato a nome e per conto del costruttore da:

Sig. Giovanni NEGRO - Direzione

San Mauro Torinese, li 27 Ottobre 2022

Firma

