

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi del regolamento UE nr.305/2011 - allegato III)
Nr. 044_TSA1

①	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	TSA1 (centrale di spegnimento)			
②	Numero di tipo, lotto, serie (art. 11 - § 4)	Rilevabile da etichetta (serial number)			
③	Uso o usi previsti dal prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante.	Dispositivo elettrico di controllo e ritardo automatico			
④	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:	Tecnoalarm s.r.l. - Via Ciriè 38 10099 SAN MAURO (TO) - ITALY			
⑤	Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:	N.A.			
⑥	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:	Sistema 1			
⑦	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: IMQ ha effettuato la determinazione del prodotto tipo, l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione secondo il sistema 1 ed ha rilasciato il certificato di costanza della prestazione .	IMQ - NB nr. 0051			
⑧	Valutazione tecnica europea	Non applicabile			
⑨	PRESTAZIONE DICHIARATA				
	Caratteristiche Essenziali	Prestazione Dichiarata	Specifica tecnica armonizzata		
			EN54-2:1997 +AC:1999+ A1:2006	EN54-4:1997+AC:1999 +A1:2002 +A2:2006	EN 12094-1:2003
	Prestazione di alimentazione.	Pass		Art. 4-5-6	
	Prestazione in stato di incendio. (Caratterist. prestazionali in caso di incendio).	Pass	Art. 4-5-7		Art. 4.3 - 4.4 - 4.5 4.6
	Ritardo nella risposta (tempo di risposta all'incendio)	Pass	Art. 7.1-7.7-7.11-7.12		Art. 4.8
	Affidabilità operativa (o di funzionamento).	Pass	Art. 4-5-6-7-8-9-10 11-12 13-14	Art. 4-5-6-7-8	Art. 4-5-6* (*) dove pertinente
	Durabilità dell'affidabilità funzionale: resistenza termica.	Pass	Art. 15.4	Art. 9.5	
	Durabilità dell'affidabilità funzionale: resistenza alle vibrazioni.	Pass	Art. 15.6-15-7-15.15	Art. 9.7-9.8-9.15	
	Durabilità dell'affidabilità funzionale: stabilità elettrica	Pass	Art. 15.8 a 15.13	Art. da 9.9 a 9.13	
	Durabilità dell'affidabilità funzionale: resistenza all'umidità.	Pass	Art. 15.5-15.14	Art. 9.6-9.14	
	Durabilità.	Pass			Art. 9

Firmato a nome e per conto del costruttore da:

Sig. Giovanni NEGRO - Direzione

San Mauro Torinese, li 27 Ottobre 2022

Firma
